

VIŠI PRIVREDNI SUD U BANJA LUCI  
Broj 066-0-Su-10-000 989  
Banja Luka, 05.11.2010. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09) i člana 10. stav 4. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 16/95, 16/02, 2/05, 1/08), predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci donosi

**PRAVILNIK  
O ZAŠTITI OD POŽARA  
U VIŠEM PRIVREDNOM SUDU U BANJALUCI**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se, u skladu sa zakonom, uređuje plan zaštite od požara, kojim se obezbeđuju minimalni standardi i određuju mјere i radnje koje se preduzimaju od strane zaposlenih u cilju ostvarivanja protivpožarne zaštite u poslovnim prostorijama Višeg privrednog suda u Banja Luci (u daljem tekstu „Sud“).

Član 2.

Zaposlenim licem, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se predsjednik i sudije Suda, te radnici Suda bez obzira na to da li su zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme, kao i volonteri.

Član 3.

Mјere zaštite od požara, u smislu ovog Pravilnika, su naročito:

- zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja u prostorijama Suda u kojima bi zbog toga moglo doći do požara;
- postavljanje uređaja za javljanje, gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja;
- održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost bi mogla uticati na nastanak i širenje požara;
- organizovanje stalnog nadzora prostorija Suda, kao i opreme u njima, u cilju prevencije požara i njegovog blagovremenog otkrivanja i gašenja.

Član 4.

Protivpožarna zaštita vrši se kontinuirano u svim prostorijama Suda, kao i u njihovoј neposrednoj blizini.

Član 5.

Sa sadržajem ovog Pravilnika moraju se upoznati svi zaposleni u Sudu.  
Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika predstavlja povredu radnih dužnosti.

## II MJERE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

### Član 6.

Za kontinuirano sprovođenje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom i posebnim propisima kao odgovorna lica zadužuju se radnici na obezbjeđenju.

Odgovorno lice iz prethodnog stava mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

### Član 7.

Protivpožarna sredstva moraju biti postavljena na lako uočljivim i pristupačnim mjestima u zgradama Suda i na njima mora biti uredno ispisano uputstvo za upotrebu.

### Član 8.

Protivpožarna sredstva (uređaji, alat i oprema za gašenje požara) moraju stalno biti u pripravnosti i u ispravnom stanju.

### Član 9.

Odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika dužno je naročito se kontinuirano starati o:

- ispravnosti i vršenju periodične kontrole aparata za početno gašenje požara, u rokovima određenim posebnim propisima;
- ispravnosti i vršenju kontrole elektroinstalacija u prostorijama Suda, kao i gromobranskih uređaja, u rokovima određenim posebnim propisima;
- ispravnosti i vršenju kontrole hidrantske mreže u prostorijama Suda, u rokovima određenim posebnim propisima;
- potrebi nabavke, odnosno zamjene postojećih uređaja, alata i opreme za gašenje požara, u količini i kvalitetu određenim posebnim propisima;
- očišćenosti i obezbijedenosti podrumskih prostorija, podstanice za grijanje, i agregata;
- upoznavanju svih zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je zaposленo lice raspoređeno, kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara i praktičnom upotrebom priručnih aparata, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara.

O svemu uočenom prilikom vršenja aktivnosti iz prethodnog stava, kao i potrebi za preduzimanje odgovarajućih mjer i radnji radi ostvarivanja zadataka utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim propisima, odgovorno lice je dužno blagovremeno obavijestiti predsjednika Suda.

### Član 10.

Zabranjena je upotreba dodatnih grejnih uređaja (grijalica, radijatora i sl.) u prostorijama Suda.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, dodatna grejna tijela mogu biti upotrijebljena samo uz prethodno odobrenje odgovornog lice iz člana 6. ovog Pravilnika i predsjednika Suda, u sljedećim slučajevima:

- kada postojeća grejna instalacija ne može da postigne potrebnu temperaturu za normalno zagrijavanje;
- kada se radi u vrijeme u koje se zagrijavanje ne obezbjeđuje iz gradske toplane ili drugih izvora zagrijavanja.

Lica iz prethodnog stava mogu odobriti upotrebu dodatnih grejnih uređaja samo nakon što se odgovorno lice iz člana 6. ovog pravilnika prethodno uvjerilo da uslijed toga neće doći do oštećenja elektroinstalacije ili drugih uređaja Suda, kao i da ne postoji opasnost od izbijanja požara.

Rešoi i slična kuvala mogu se koristiti samo u posebno određenim prostorijama i po prethodnom odobrenju odgovornog lica i predsjednika Suda.

#### Član 11.

Arhiva Suda može se nalaziti samo u prostorijama koje su za to predviđene i zaštićene.

#### Član 12.

Prilaznim putevima i prolazima smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te vrata koja služe za ulaz i izlaz iz objekta i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju izbijanja požara ili nekog drugog iznenadnog događaja

Svi prilazni putevi i prolazi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

U prostorima prilaznih puteva i prolaza ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti predmeti koji smanjuju njihovu površinu ili prohodnost.

#### Član 13.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme korišćenja objekta, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti van upotrebe.

#### Član 14.

Svaki zaposleni u Sudu, kada napušta svoje radno mjesto, dužan je da u radnoj prostoriji zatvori prozore i vrata, ugasi svjetlo te da uređaje koji se napajaju električnom energijom isključi putem odgovarajućeg prekidača.

Od odredbe prethodnog stava izuzeti su uređaji koji moraju kontinuirano raditi (serverski računari i druga oprema u server sobi, uređaji na telefonskoj centrali i sl.)

Prilikom napuštanja svog radnog mjesta zaposleno lice je dužno da se uvjeri da u radnoj prostoriji nije ostalo aktivno bilo kakvo sredstvo koje bi moglo izazvati požar.

#### Član 15.

Radnici koji rade na održavanju čistoće, poslije čišćenja prostorija dužni su da ugase svjetlo i zatvore prozore i vrata.

#### Član 16.

Odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika dužno je da u toku radnog vremena redovno obilazi sve prostorije u Sudu i provjerava da li se u tim prostorijama pojavilo bilo šta što bi moglo uzrokovati požar.

#### Član 17.

Na način određen prethodnim članom dužan je postupati i radnik na obezbjeđenju (noćni čuvar) u toku svoje smjene.

### III RADNJE U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

#### Član 18.

Svako zaposleno lice koje primijeti požar u objektima Suda dužno je da ga ugasi i preduzme i druge radnje određene ovim poglavljem Pravilnika, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga.

Ukoliko zaposleno lice nije u mogućnosti da ugasi požar, dužno je da o požaru obavijesti odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika, odnosno vatrogasnu jedinicu, stanicu policije ili gradski centar za osmatranje i obavlještanje.

Odgovorno lice iz člana 6. ovog Pravilnika, kad sazna za požar, dužno je da o tome što prije obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu, stanicu policije ili gradski centar za osmatranje i obavlještanje.

#### Član 19.

U slučaju izbijanja požara u radnim prostorijama Suda potrebno je sa električne mreže (iz utičnice) isključiti bilo koji uređaj koji se u tom trenutku napaja električnom energijom, te zatvoriti prozore.

#### Član 20.

Požar se gasi aparatima za početno gašenje požara, koji se nalaze na hodnicima u zgradi Suda.

Ukoliko požar izmakne kontroli, gasi se vodom iz hidranata koji se nalaze uz stepenice na svakom spratu u zgradi Suda.

U slučaju iz prethodnog stava prethodno se, pomoću glavnog prekidača, mora isključiti električna energija da bi se izbjegao strujni udar.

#### Član 21.

Ukoliko se požar ne uspije lokalizovati, potrebno je isključiti električnu energiju na spratnom napajanju, pomoću prekidača koji se nalazi na razvodnom električnom ormaru dostupnom svim zaposlenim.

### IV IZLAZ U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

#### Član 22.

Ukoliko se požar ne uspije lokalizovati, sva zaposlena lica su dužna odmah da napuste objekat. Objekat se napušta korištenjem stepenica, te po silasku u prizemlje objekta izlaz treba potražiti na pomoćnom izlazu (iza registra).

#### Član 23.

U slučaju izbijanja požara korištenje lifta nije dozvoljeno.

### IV ZAVRŠNA ODREDBA

#### Član 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja/objavljinjanja na oglasnoj tabli suda.

PREDSJEDNIK SUDA

Bogdan Gajić, s.r.